

Luchtverversing volgens Bouwbesluit 2012

Project: Wonen Delden
Gebouw A
Algemeen

oppervlakte binnen de gebruikersfunctie berekend minus:

oppervlakten lager dan 1,5 m
oppervlakte trapgat, lift, schacht, vide > 4m² per opening
oppervlakte kolommen en dragende wanden > 0,5 m² per constructie
oppervlakte leidingschachten



ruimte nummer	omschrijving van de ruimte	gebruikersfunctie	62 m ²	hoogte m	aantal personen	VG VR	eis dm ³ /s.m ²	eis dm ³ /p.p.	minimaal v.v. dm ³ /s	v.v. n-1	eis m ³ /h	113	ontwerp	ontwerp	113	ontwerp	voldoet	
												m ³ /h	luchttoevoer	overstroom	m ³ /h	luchtafzuig		
28.001	entree	algemeen	verkeersruimte	25,1	2,65	0	VR	0,5			45,2	46	buiten > 46	70 > 28.101			V	
28.001b	entree	algemeen	verkeersruimte	13,1	2,65	0	VR	0,5			23,6	24	buiten > 24	24 > 28.001			V	
28.101	entree entree	algemeen	verkeersruimte	18	2,65	0	VR	0,5			32,4	33	buiten > 43	28.201 > 70 113 > 28.201			V V	
28.201	entree	algemeen	verkeersruimte	5,6	2,65	0	VR	0,5			10	10		28.101 > 113	113	mechanisch	V	
28.002	gang	algemeen	verkeersruimte	63,8	2,65	0	VR	0,5			115	120	buiten > 60 buiten > 60		120	mechanisch	V	
28.102	gang	algemeen	verkeersruimte	63,8	2,65	0	VR	0,5			115	120	buiten > 60 buiten > 60		120	mechanisch	V	
28.202	gang	algemeen	verkeersruimte	63,8	2,65	0	VR	0,5			115	120	buiten > 60 buiten > 60		120	mechanisch	V	
28.005	berging	algemeen	berging	60,5	2,65	0	VR	1,00	0,00	7,0	0,0	25	25	buiten > 25	25 > 28.007			V
28.007	Technische ruimte	algemeen	berging	4,9	2,65	0	VR	1,0	0,00	7,0	0,0	25		28.005 > 25	25	mechanisch	V	