

Project: Wonen Delden
Gebouw B
Algemeen



oppervlakte binnen de gebruikersfunctie berekend minus:

oppervlakten lager dan 1,5 m
oppervlakte trappgat, lift, schacht, vide > 4m² per opening
oppervlakte kolommen en dragende wanden > 0,5 m² per constructie
oppervlakte leidingschachten

ruimte nummer	omschrijving van de ruimte	gebruikersfunctie	62 m ²	hoogte m	aantal personen	VG VR	eis dm ³ /s.m ²	eis dm ³ /p.p.	minimaal v.v. dm ³ /s n-1	eis m ³ /h	113	ontwerp	ontwerp	113	ontwerp	voldoet
											m ³ /h	luchttoevoer	overstroom	m ³ /h	luchtafzuig	
30.001	entree	algemeen	verkeersruimte	25,1	2,65	0	VR	0,5		45,2	46	buiten > 46	70 > 30.101			V
30.001b	gang	algemeen	verkeersruimte	13,1	2,65	0	VR	0,5		23,6	24	buiten > 24	24 > 30.001			V
30.101	entree	algemeen	verkeersruimte	18	2,65	0	VR	0,5		32,4	33	buiten > 43	30.101 > 70 113 > 30.201			V
30.201	entree	algemeen	verkeersruimte	5,6	2,65	0	VR	0,5		10	10		30.101 > 113	113	mechanisch	V
30.002	gang	algemeen	verkeersruimte	63,8	2,65	0	VR	0,5		115	120	buiten > 60 buiten > 60	30.005 > 100	220	mechanisch	V
30.005	gang	algemeen	verkeersruimte	55,5	2,65	0	VR	0,5		100	100	buiten > 50 buiten > 50	100 > 30.002			V
30.102	gang	algemeen	verkeersruimte	63,8	2,65	0	VR	0,5		115	120	buiten > 60 buiten > 60	30.104 > 100	220	mechanisch	V
30.104	gang	algemeen	verkeersruimte	55,5	2,65	0	VR	0,5		100	100	buiten > 50 buiten > 50	100 > 30.102			V
30.202	gang	algemeen	verkeersruimte	63,8	2,65	0	VR	0,5		115	120	buiten > 60 buiten > 60	30.204 > 100	220	mechanisch	V
30.204	gang	algemeen	verkeersruimte	55,5	2,65	0	VR	0,5		100	100	buiten > 50 buiten > 50	100 > 30.202			V