

Project: Wonen Delden  
Appartementen B

x  
oppervlakte binnen de gebruikersfunctie berekend minus:

oppervlakten lager dan 1,5 m  
oppervlakte trapgat, lift, schacht, vide > 4m<sup>2</sup> per opening  
oppervlakte kolommen en dragende wanden > 0,5 m<sup>2</sup> per constructie  
oppervlakte leidingschachten



ruimte nummer	omschrijving van de ruimte	gebruikersfunctie	70 m <sup>2</sup>	hoogte m	aantal personen	VG VR	eis dm <sup>3</sup> /s.m <sup>2</sup>	eis dm <sup>3</sup> /p.p.	minimaal dm <sup>3</sup> /s	v.v. n-1	eis m <sup>3</sup> /h	225 m <sup>3</sup> /h	ontwerp luchttoevoer	ontwerp overstroom	225 m <sup>3</sup> /h	ontwerp luchtafzuig	voldoet
1	entree entree	algemeen	7,9	2,65	0						0	31	mechanisch				V
														31 > entree			
2	mk	algemeen	0,3	2,65	0						0	0			0		V
3	woonkamer/keuken woonkamer/keuken	algemeen	34,4	2,65	0	VR	0,7	0,00	7,0	0,0	87	104	mechanisch		75	mechanisch	V
														29 > entree			
4	berging	algemeen	3,8	2,65	0		1,0	0,00	7,0	0,0	25	50	mechanisch		50	mechanisch	V
5	slaapkamer	algemeen	15,8	2,65	0	VR	0,7	0,00	7,0	0,0	40	40	mechanisch		40 > badkamer		V
6	slaapkamer slaapkamer	algemeen	8,5	2,65	0	VR	0,7	0,00	7,0	0,0	25				25	mechanisch	V
														entree > 25			
7	badkamer badkamer badkamer	algemeen	6,4	2,65	0		0,0	0,00	14,0	0,0	50				50	mechanisch	V
														slaapkamer > 40			
														entree > 10			
8	toilet toilet	algemeen	1,5	2,65	0		0,0	0,00	7,0	0,0	25				25	mechanisch	V
														entree > 25			