



1e verdieping

Opmerking:

- De te tekenen aangegeven installaties f.b.v. de noodverlichting, brandmeld-, rookmeldinstallatie zijn indicatief, de aannemer dient deze verder uit te werken.
- De definitieve plaats van de wdd's dient door de aannemer te worden bepaald aan de hand van de definitieve indelingsplannen.
- Noodverlichting-structuur (ruimte voorzien van noodverlichting, 1 lux op de vloer), variëren en uitvoering conform NEN-EN 1838 te berekenen door de aannemer.
- Vluchweg aanduidingsverlichting volgens NEN 6088.
- Transportie verlichtingsarmaturen met pictogrammen conform NEN-EN 1838.
- Brandmeldinstallatie met volledige detectie volgens NEN 235.
- Intruifmelding volgens NEN 2375, betreft stilte alarmering via private GSM.
- Situering van de piecelen f.b.v. private GSM installatie in overleg met leverancier, f.b.v. de bepaling van de hoekwaaier plaatsen uitgaan van DECT basisstation projectie.
- Het aantal en positie van de WFI en private GSM-station te bepalen d.m.v. metingen.
- Brandmeldinstallatie met volledige detectie volgens NEN 235.
- Het aantal componenten van de brandmeld- en rookmeldinstallatie dient door de aannemer van dit bestak te worden bepaald, conform NEN 235 en 2375.
- Armaturen aan gret in kasten voorzien van dopbescherming.
- Zonwering toepassen aan ZUID, OOST en WEST gevel van het gebouw.

Tekstuele afkorting:

Atz - Aftugentektor	BC - Inbrakencontrole	BE - Regelkast
AS - Aftersysteem	KA - Koffieapparaat	BE - Regelkast
AG - Aquaflex (fletel)	G - Gordijn	BE - Regelkast
B - Balie	GS - Geluidstafel	SB - Sanitair
BE - Beemer	GV - Geveest	SM - Schoonmaak
BNC - Brandmeldcentrale	KK - Koelkast	ST - Stuuringskabel
BP - Bedieningspaneel	KP - Koppelparaat	SU - Kuisunit
BRS - Bedieningspaneel	LK - Luchthoudkast	TH - Thermostaat
BT - Bijl. tabel	LD - Luchtlamp	VK - Verkeerskruis
CV - Centrale verwarming	LP - Lichtpunt	VV - Verkeersverkeerder
CR - Cinescreef	MG - Magnetron	WD - Wasdroger
DK - Dakroepel	NV - Noodverlichting	WM - Wasmachine
EK - Elektrische kookplaat	OV - Overmagnetron	WP - Warmtepomp
ES - Elektrische Slat met afstandsbediening	PK - Patchkast	WV - Warmte Terug Winning
	PR - Printer	Zw - Zonwering

Symbolenverklaring:

AS	Aspiratiemelder (f.b.v. liften)
ASRA	Kieffogel
ASRA	Nieuwindicator
ASRA	ASRA f.b.v. vrijloop deurdranger
ASRA	ASRA f.b.v. vrijloop deurdranger v.z.v. kieffogel
ASRA	ASRA brand f.b.v. aansturing bij brand
ASRA	Mogelijke contact f.b.v. inbraak
ASRA	Deurstatusgevoelig
ASRA	Elektrische slot
ASRA	Kaartlezer
ASRA	Greene handmelder
ASRA	Kabelgoot achter plafond
ASRA	Kabelgoot in kruipruimte of vloer
ASRA	Wandgoot
ASRA	Stijlgoot
ASRA	Vloerzuil
ASRA	Vloerdoos
ASRA	Drakenop
ASRA	Deurzet
ASRA	Aardingsnet
ASRA	Aarding
ASRA	Intercomvideofon, buitgong
ASRA	Videofon geïntegreerd in ZOL
ASRA	Slijpgrater Miva invalideentoel
ASRA	Zusteroprop, centrale unit
ASRA	Opzetpunt en ingang mogelijkheid
ASRA	Zusteroprop, unit incl. tekstoord en katrielkast
ASRA	Zusteroprop, centrale unit
ASRA	Zusteroprop, centrale unit
ASRA	ASRA f.b.v. in vloer f.b.v. bijl. tafel
ASRA	Tweevoudig wcd in vloer
ASRA	Installatie toevoegen in de betreffende ruimte, plaats neder te bepalen.
ASRA	Fitslicht brand

<p>Nieuwbouw verpleeghuis St. Elisabeth te Delden Elektrotechnische installatie 1e verdieping</p> <p>Schreuder Groep INGENIEURSBUREAU en Postbus 305 Tel. 0513-617700 / Fax. 0513-617702 heeraven@schreuder.nl</p>	<p>DATE: 2013-03-15 DATUM: 05-04-2013 GECONTR. A.M. GET. S.I. SCHAAK 1:100 FORM. A0 FASE: Bouwaanvraag WERKNO. 51025 TEK. NO. E101B</p>
---	---